

Акт Технического обследования/ акт осмотра

АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»

дата: 22.01.2023

Наименование объекта, его адрес/место установки: территория АО-ОЭЗ ППТ «Алабуга», улица М-2, подстанция ГПП-5

Инвентарный номер объекта ОС: 2255

Комиссия в составе (приказ №632 от 30.12.2019 с привлечением необходимых специалистов):

Руководитель 3-го уровня ПТО УЭиЭ А. С. Пупышев

Руководитель 3-го уровня ДГЭ УЭиЭ Р. А. Ситдигов

Старший начальник ЭТЛ ДГЭ УЭиЭ А. А. Борзихин

Составили настоящий акт о том:

Наименование	Кол-во	Инвент. №	Ст-ть един., руб. (С НДС 20%)	Сумма, руб. (С НДС 20%)	Дата поступления	Причина поломки, состояние.
Аккумуляторная батарея SONNENSCHEN N A412/120 A	17	-	-	1 721 897	26.12.2011	Низкая емкость аккумуляторных батарей. (Необслуживаемые аккумуляторные батареи. Заявленный срок службы заводом изготовителем 12 лет.).




Заключение, с указанием вида и характера требуемого ремонта: необходимо выполнить капитальный ремонт.

Подписи комиссии :

Старший начальник ЭТЛ ДГЭ УЭиЭ

Руководитель 3-го уровня ДГЭ УЭиЭ

Руководитель 3-го уровня ПТО УЭиЭ

 А. А. Борзихин
 Р. А. Ситдигов
 А. С. Пупышев